



I/S KONDRUP VANDVÆRK



E-mail



Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515
Direkte 1644

Jan.Holger.Hansen@randers.dk
www.randers.dk

Dato: 26-07-2024 /Journalnummer: 13.02.03-K08-97-24

Teknisk tilsyn på Kondrup Vandværk 2024

Randers Kommune har den 22. juli 2024 gennemført tilsyn på Kondrup Vandværk. Tilsynet blev udført som et ordinært tilsyn.

Fra vandværket deltog vandværkets forperson Tue Ingeberg som viste rundt, fortalte om vandværkets drift og besvarede spørgsmål.

Det kan på baggrund af tilsynet konstateres, at vandværket generelt fremstår i en acceptabel stand. Tilsynet gav anledning til nedenstående bemærkninger og anbefalinger.

Gennemgået

- Vandværksbygning, herunder ind- og udvendigt vedligehold og renhold, adgangsforhold, filtre, rentvandstank, håndtering af skyllevand og slam.
- Indvindingsboringer, herunder adgangsforhold, vedligehold, skiltning og beskyttelseszoner.
- Derud over har vi drøftet forhold vedrørende kvalitetssikring og energiforbrug i en bæredygtig vandforsyning.

Bemærkninger

Vandværket:

- I vandværket er der del fugt på gulvet, hvilket hovedsagelig skyldes at installationerne "sveder". Dette kan muligvis løses med en større affugter.
- Mindre fugt i vandværket vil også kunne bidrage til en bedre mulighed for at holde vandværket rent.

Boringen:

- Boringen ser fin ud og der er ikke behov for nogen tiltag

Kvalitetssikring

Kondrup Vandværk fortalte, at den driftsansvarlige for vandforsyningen har gennemført kursus om almindelig vandforsyningsdrift og elementær vandværkshygiejne. Opgaven med

driftsansvar er lagt over på Thomas Støttrup, fra Hvidsten Vandværk. Dokumentation for gennemførelse af kursus blev fremvist ved tilsynet.

Forsyningsikkerhed

Nødforsyning

Kondrup Vandværket har ikke en nødforsyningsledning til et andet vandværk. Vandværket bør derfor påbegynde overvejelser og undersøge mulighederne for nødforsyning til andre vandværker eller på anden vis have en plan for øget forsyningsikkerhed.

Beredskabsplan

Vandværket har udarbejdet en beredskabsplan, denne skal være tilgængelig i vandværksbygningen og på vandværkets hjemmeside, derudover vil Randers Kommune meget gerne have fremsendt en kopi af vandværkets beredskabsplan.

Bæredygtig vandforsyning

I Randers Kommune har vi et stort fokus på bæredygtighed og reduktion af vores klimabelastning. Og den aktuelle energikrise understreger behovet for at nedbringe energiforbruget. Vandforsyningsbranchen er storforbruger af energi samt ressourcer i form af grundvand. Derfor vil vi gerne opfordre alle kommunens vandværker til at arbejde for at gøre vandforsyningen mere bæredygtig; først og fremmest når der i forvejen skal laves nye investeringer, men ikke mindst overveje udskiftning af ældre komponenter eller omlægge driften. Bæredygtighed og grøn omstilling relateret til vandværker er beskrevet i de to pjecer fra Danske Vandværker i nedenstående link, som også indeholder en række konkrete eksempler fra andre vandværker. For Kondrup Vandværk vil Randers Kommune anbefale at fokusere på nedenstående:

- Energoptimering; kan nedbringe elforbruget og forbedre vandværkets økonomi.
- Indretning af drift i forhold til prisen på el.

Link til pjecer: [Grøn omstilling](#) og [Det bæredygtige vandværk](#)

Andre forhold

Takstblad

Som nævnt under tilsynet, så er der her et udestående i form af manglende godkendelse af takstblad.

Randers Kommune har den 8. juli 2024 fremsendt en påmindelse til Kondrup Vandværk om godkendelse af anlægs- og driftsbidrag ved almene vandværker. Påmindelsen er vedlagt tilsynsbrevet.

Med venlig hilsen

Jan Holger Hansen